

太田体育館クラブハウスエアコン購入 仕様書

1. 件名 太田体育館クラブハウスエアコン購入

2. 仕様等

1) 機体緒元

エアコン① ミーティング室 (96 m²)

台 数	室内機・室外機各 2 台
電 源	三相 200V 50/60Hz
冷房定格能力 (kW)	7.1 (1.7~8.0) kW 以上
室内機設置方法	壁掛型
特記事項	寒冷地仕様の有無は問わない

エアコン② 準備室 (64 m²)

台 数	室内機・室外機各 2 台
電 源	単相 200V 50/60Hz
冷房定格能力 (kW)	4.0 (0.6~4.3) kW 以上
室内機設置方法	壁掛型
特記事項	寒冷地仕様の有無は問わない

3. 納入期限 令和 6 年 7 月 1 2 日 (金)

※納入日以前であればいつでも可とするが (土日祝日を除く)、落札業者決定後、発注者と受注者が相談のうえ決定するものとする。

4 納入場所 太田体育館クラブハウス (大仙市太田町横沢字堤田 3 6 9 - 4)

5. 納品確認 納品は、検査合格をもって納入の完了とする。

6. その他

- 1) 入札金額は製品の配送料、設置費用 (電源工事、冷媒配管含む)、諸経費等を含んだ金額とする。
- 2) 納品の際、仕様を確認できる書類等を添付すること。
- 3) 納入機械は「新品」かつ「国内メーカー」の製品であること。