令和４年度　水質検査結果一覧

【刈和野地区簡易水道】採水場所：刈和野字百人畑

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日											
				4月19日	5月9日	6月8日	7月11日	8月1日	9月5日	10月7日	11月14日	12月5日	1月6日	2月6日	3月3日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	8	六価クロム化合物	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.016			0.017			0.014			0.004未満	
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		1.5			1.7			1.6			1.6	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	17	ジクロロメタン	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	20	ベンゼン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
	22	クロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	23	クロロホルム	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満	
	26	臭素酸	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	27	総トリハロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.003			0.002			0.001未満	
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	30	プロモホルム	(mg/l)		0.001			0.002			0.001			0.001未満	
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	35	銅及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)		13			13			12.7			12.8	
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	14.1	14.1	14.5	14.1	14.5	14.7	14.4	14.4	14.3	14.0	14.1	14.0
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)		79			79			77			79	
	40	蒸発残留物	(mg/l)		165			172			170			163	
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	42	非イオン界面活性剤	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	43	フェノール類	(mg/l)		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
その他	44	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	45	ｐｈ値		7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3
	46	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度	（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	49	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【強首地区簡易水道】採水場所：強首字強首

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日											
				4月19日	5月9日	6月8日	7月11日	8月1日	9月5日	10月7日	11月14日	12月5日	1月6日	2月6日	3月3日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	8	六価クロム化合物	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.008			0.007			0.009			0.004未満	
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.8			0.8			0.8			0.8	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	17	ジクロロメタン	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	20	ベンゼン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)		0.1			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
	22	クロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	23	クロロホルム	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満	
	26	臭素酸	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	27	総トリハロメタン	(mg/l)		0.001			0.003			0.003			0.001	
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	30	プロモホルム	(mg/l)		0.001			0.002			0.002			0.001	
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	35	銅及びその化合物	(mg/l)		0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)		13.8			14.2			13.9			13.8	
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	16.3	15.9	16	15.6	16	15.8	15.8	15.5	15.3	15.3	15.7	16.3
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)		19			19			18			19	
	40	蒸発残留物	(mg/l)		76			76			84			75	
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	42	非イオン界面活性剤	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	43	フェノール類	(mg/l)		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
その他	44	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	45	ｐｈ値		6.2	5.8	6.4	5.9	6.3	6.5	6.9	7.0	7	7.3	6.7	6.6
	46	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度	（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	49	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【強首地区簡易水道】採水場所：強首字大場崎

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日											
				4月19日	5月9日	6月8日	7月11日	8月1日	9月5日	10月7日	11月14日	12月5日	1月6日	2月6日	3月3日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	8	六価クロム化合物	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.008			0.008			0.009			0.004未満	
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.8			0.8			0.8			0.8	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	17	ジクロロメタン	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	20	ベンゼン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)		0.1			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
	22	クロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	23	クロロホルム	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001			0.001			0.001未満	
	26	臭素酸	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	27	総トリハロメタン	(mg/l)		0.001			0.003			0.003			0.001	
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	30	プロモホルム	(mg/l)		0.001			0.002			0.002			0.001	
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	35	銅及びその化合物	(mg/l)		0.02			0.02			0.01未満			0.01未満	
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)		13.6			14.5			13.9			13.7	
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	16.2	15.8	16.1	15.5	16.1	16.0	15.8	15.5	15.4	15.3	15.7	16.2
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)		19			18			18			19	
	40	蒸発残留物	(mg/l)		76			77			84			72	
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	42	非イオン界面活性剤	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	43	フェノール類	(mg/l)		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
その他	44	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	45	ｐｈ値		6.1	5.8	6.2	6.0	6.2	6.6	6.8	6.9	6.9	7.1	6.7	6.7
	46	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度	（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	49	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【川西地区簡易水道】採水場所：寺館字松葉

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日											
				4月19日	5月9日	6月8日	7月11日	8月1日	9月5日	10月7日	11月14日	12月5日	1月6日	2月6日	3月3日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)		0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	8	六価クロム化合物	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.013			0.009			0.011			0.004未満	
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		1.1			1.2			1.3			1.3	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	17	ジクロロメタン	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	20	ベンゼン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)		0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満	
	22	クロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	23	クロロホルム	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	26	臭素酸	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	27	総トリハロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	30	プロモホルム	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)		0.009			0.008			0.006			0.005未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	35	銅及びその化合物	(mg/l)		0.01			0.01			0.01未満			0.01未満	
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)		20			18.7			18.9			19.3	
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	33.8	36.1	34.2	30.6	30	28.7	29.1	31.8	31.8	30.2	32.1	32.4
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)		46			41			41			42	
	40	蒸発残留物	(mg/l)		146			137			142			126	
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	42	非イオン界面活性剤	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	43	フェノール類	(mg/l)		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
その他	44	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	45	ｐｈ値		6.6	6.4	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	6.5	6.7	6.6	6.5	6.6
	46	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度	（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	49	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【半道寺地区簡易水道】採水場所：土川字間明田後

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日											
				4月19日	5月9日	6月8日	7月11日	8月1日	9月5日	10月7日	11月14日	12月5日	1月6日	2月6日	3月3日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	8	六価クロム化合物	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.3			0.2			0.2			0.2	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	17	ジクロロメタン	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	20	ベンゼン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)		0.09			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
	22	クロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	23	クロロホルム	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.002			0.002			0.001			0.001未満	
	26	臭素酸	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	27	総トリハロメタン	(mg/l)		0.004			0.006			0.003			0.001	
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	30	プロモホルム	(mg/l)		0.002			0.003			0.002			0.001	
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)		0.005			0.005未満			0.006			0.005未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)		0.02			0.01			0.01未満			0.03	
	35	銅及びその化合物	(mg/l)		0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)		19.1			19.9			20.5			22.1	
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)		0.004			0.002			0.001未満			0.005	
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	20.7	20.1	21.1	21.8	22.1	21.6	21.1	23.4	21.7	21.4	22.5	24
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)		45			48			42			43	
	40	蒸発残留物	(mg/l)		154			158			160			164	
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	42	非イオン界面活性剤	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	43	フェノール類	(mg/l)		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
その他	44	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	45	ｐｈ値		7.3	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2
	46	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度	（度）	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	1.2
	49	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1

令和４年度　水質検査結果一覧

【心像小杉山地区簡易水道】採水場所：土川字小杉山沢ノ内小方角沢

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日											
				4月19日	5月9日	6月8日	7月11日	8月1日	9月5日	10月7日	11月14日	12月5日	1月6日	2月6日	3月3日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	8	六価クロム化合物	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.007			0.006			0.004未満			0.004未満	
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.8			0.6			0.4			0.8	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.08未満			0.09			0.10			0.1	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	17	ジクロロメタン	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	20	ベンゼン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)		0.06未満			0.06未満			0.06			0.06未満	
	22	クロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	23	クロロホルム	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	26	臭素酸	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	27	総トリハロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満	
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	30	プロモホルム	(mg/l)		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満	
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	35	銅及びその化合物	(mg/l)		0.02			0.02			0.02			0.02	
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)		8.2			8.4			7.9			8.5	
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	15.6	14.6	14.2	15.1	14.9	14.3	13.8	12	10.9	12.1	13	14.3
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)		36			34			29			37	
	40	蒸発残留物	(mg/l)		88			92			82			88	
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	42	非イオン界面活性剤	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	43	フェノール類	(mg/l)		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
その他	44	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	45	ｐｈ値		6.3	6.1	6.2	6.2	6.1	6.3	6.1	6.2	6.3	6.2	6.1	6.2
	46	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度	（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	49	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【大野地区簡易水道】採水場所：土川字上大野

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日											
				4月19日	5月9日	6月8日	7月11日	8月1日	9月5日	10月7日	11月14日	12月5日	1月6日	2月6日	3月3日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)		0.002			0.002			0.001			0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	8	六価クロム化合物	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.018			0.021			0.016			0.004未満	
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		2.6			2.5			2.4			2.2	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	17	ジクロロメタン	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	20	ベンゼン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)		0.06未満			0.24			0.29			0.35	
	22	クロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	23	クロロホルム	(mg/l)		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満	
	26	臭素酸	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	27	総トリハロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001			0.003			0.001未満	
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	30	プロモホルム	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満	
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)		0.009			0.009			0.009			0.007	
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.02			0.01未満	
	35	銅及びその化合物	(mg/l)		0.05			0.04			0.04			0.03	
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)		14			14.2			13.8			14.2	
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	18.0	17.1	17.3	16.5	17.2	18.7	16.7	16.7	17.2	18.9	18.1	18.7
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)		24			23			23			23	
	40	蒸発残留物	(mg/l)		82			86			84			77	
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	42	非イオン界面活性剤	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	43	フェノール類	(mg/l)		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
その他	44	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	45	ｐｈ値		6.2	6.0	6.1	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.0	6.1
	46	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度	（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	49	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【大沢郷地区簡易水道】採水場所：大沢郷寺字皆別当

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日											
				4月19日	5月9日	6月8日	7月11日	8月1日	9月5日	10月7日	11月14日	12月5日	1月6日	2月6日	3月3日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	8	六価クロム化合物	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.008			0.005			0.004			0.004未満	
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)		0.8			0.7			0.5			0.6	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	17	ジクロロメタン	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	20	ベンゼン	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)		0.08			0.09			0.06未満			0.06未満	
	22	クロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	23	クロロホルム	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)		0.005			0.007			0.006			0.004	
	26	臭素酸	(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	27	総トリハロメタン	(mg/l)		0.01			0.014			0.012			0.009	
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)		0.002			0.003			0.002			0.002	
	30	プロモホルム	(mg/l)		0.003			0.004			0.004			0.003	
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)		0.01			0.01			0.01未満			0.01	
	35	銅及びその化合物	(mg/l)		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)		21.8			22.6			22			20.9	
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)		0.002			0.002			0.001未満			0.002	
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	25.5	25.3	27.1	25.7	26.3	26.6	25.1	25.7	25.6	21.2	23.3	25
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)		48			47			45			44	
	40	蒸発残留物	(mg/l)		140			142			145			128	
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
	42	非イオン界面活性剤	(mg/l)		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	43	フェノール類	(mg/l)		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
その他	44	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	45	ｐｈ値		7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3
	46	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度	（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	49	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満