令和４年度　水質検査結果一覧

【上水道】採水場所：大曲西根字瀬下

区　分	No.	検　査　項　目	採　水　月　日											
			4月21日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.3			0.2			0.4			0.3
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	20	ベンゼン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)			0.06未満			0.06			0.09			0.08
	22	クロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	23	クロロホルム (mg/l)			0.002			0.003			0.001			0.001未満
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)			0.005			0.006			0.004			0.004
	26	臭素酸 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/l)			0.012			0.016			0.007			0.007
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002			0.002未満			0.002未満
	29	プロモジクロロメタン (mg/l)			0.004			0.006			0.003			0.002
	30	プロモホルム (mg/l)			0.001			0.001			0.001未満			0.001
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)			0.03			0.03			0.01			0.03
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	35	銅及びその化合物 (mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)			10.7			10.2			10.2			12.2
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	13.5	14.1	16.2	15.6	15.5	13.5	16.1	15.7	14.5	17.9	17.3	18.8
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） (mg/l)			26			25			23			28
	40	蒸発残留物 (mg/l)			92			86			76			98
有機物	41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/l)			0.000001			0.000001			0.000001未満			0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	45	フェノール類 (mg/l)			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
その他	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/l)	0.3未満	0.4	0.5	0.8	0.6	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4
	47	ｐｈ値	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	6.7	7.1	7.1	7.0
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度 （度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度 （度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【上水道】採水場所：花館上町

区　分	No.	検　査　項　目	採　水　月　日											
			4月21日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)			0.002			0.002			0.004			0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.011			0.004			0.007			0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)			1.1			1.1			1.1			1.2
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	20	ベンゼン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	23	クロロホルム (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	26	臭素酸 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/l)			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	29	プロモジクロロメタン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	30	プロモホルム (mg/l)			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)			0.011			0.017			0.037			0.005未満
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	35	銅及びその化合物 (mg/l)			0.05			0.06			0.18			0.02
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)			9.4			9.7			10.1			10.0
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	14.7	14.5	14.8	14.6	14.5	13.7	14.4	14.0	13.9	14.0	14.2	14.7
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） (mg/l)			53			52			54			52
	40	蒸発残留物 (mg/l)			118			116			114			112
有機物	41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	45	フェノール類 (mg/l)			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
その他	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	ｐｈ値	6.8	6.6	6.7	6.7	6.9	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度 （度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度 （度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【上水道】採水場所：四ツ屋字前田

区　分	No.	検　査　項　目	採　水　月　日											
			4月21日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.010			0.004			0.007			0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)			1.1			1.0			1.2			1.1
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	20	ベンゼン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	23	クロロホルム (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	26	臭素酸 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/l)			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	29	プロモジクロロメタン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	30	プロモホルム (mg/l)			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)			0.005未満			0.005			0.006			0.007
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	35	銅及びその化合物 (mg/l)			0.01			0.01			0.01未満			0.01未満
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)			9.3			9.8			10.1			9.3
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	14.8	14.5	14.7	14.6	14.5	13.3	14.2	14.7	13.8	14.0	14.4	15.1
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） (mg/l)			52			55			55			49
	40	蒸発残留物 (mg/l)			116			122			116			113
有機物	41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	45	フェノール類 (mg/l)			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
その他	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	ｐｈ値	6.7	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.4	6.5	6.5
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度 （度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度 （度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【上水道】採水場所：下深井宇白山

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日											
				4月21日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	2	大腸菌	(MPN)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			0.011			0.005			0.006			0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			1.2			1.1			1.1			1.2
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	17	ジクロロメタン	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	20	ベンゼン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
	22	クロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	23	クロロホルム	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	26	臭素酸	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	30	プロモホルム	(mg/l)			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.010			0.009			0.012			0.010
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)			0.01			0.01未満			0.01			0.02
	35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.02			0.02			0.02			0.01
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			9.5			9.7			10.1			10.1
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	14.8	14.5	14.8	14.6	14.6	13.8	14.6	14.2	14.0	14.0	14.2	14.8
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)			52			51			53			52
	40	蒸発残留物	(mg/l)			117			114			114			113
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
	42	ジェオスミン	(mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	45	フェノール類	(mg/l)			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
その他	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	ｐｈ値		6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【上水道】採水場所：藤木字乙板杭

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日										
				4月21日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
	2	大腸菌	(MPN)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			0.010			0.004			0.006			0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			1.1			1.0			1.1			1.1
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	17	ジクロロメタン	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	20	ベンゼン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
	22	クロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	23	クロロホルム	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.002			0.002			0.001			0.001未満
	26	臭素酸	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.003			0.005			0.003			0.001
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	30	プロモホルム	(mg/l)			0.002			0.003			0.001			0.001
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005			0.005未満
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)			0.01			0.01未満			0.01未満			0.01
	35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.02			0.01			0.02			0.01未満
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			9.5			9.7			10.2			10.0
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	14.6	14.4	14.9	14.7	14.5	13.6	14.5	14.2	14.0	14.1	14.3	15.0
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)			51			51			53			50
	40	蒸発残留物	(mg/l)			116			115			118			114
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
	42	ジェオスミン	(mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	45	フェノール類	(mg/l)			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
その他	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	ｐｈ値		6.8	6.7	6.7	6.7	6.9	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【上水道】採水場所：角間川町字門目

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日											
				4月21日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	2	大腸菌	(MPN)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			0.009			0.005			0.006			0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			1.2			1.1			1.1			1.1
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	17	ジクロロメタン	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	20	ベンゼン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
	22	クロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	23	クロロホルム	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.001			0.002			0.001未満			0.001未満
	26	臭素酸	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.002			0.003			0.001			0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	30	プロモホルム	(mg/l)			0.001			0.002			0.001			0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.006
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01
	35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			9.4			9.7			10.1			9.9
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	14.7	14.5	14.8	14.8	14.7	13.6	14.4	14.1	14.0	14.0	14.3	14.8
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)			52			53			54			52
	40	蒸発残留物	(mg/l)			118			116			120			118
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
	42	ジェオスミン	(mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	45	フェノール類	(mg/l)			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
その他	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	ｐｈ値		6.9	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	7.1	6.6	6.7	6.6	6.7
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【上水道】採水場所：大曲西根字鳥居

区　分	No.	検　査　項　目	採　水　月　日											
			4月21日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.3			0.2			0.4			0.3
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	20	ベンゼン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)			0.06未満			0.06			0.09			0.08
	22	クロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	23	クロロホルム (mg/l)			0.002			0.004			0.002			0.001未満
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)			0.006			0.006			0.004			0.004
	26	臭素酸 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/l)			0.013			0.018			0.009			0.008
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	29	プロモジクロロメタン (mg/l)			0.004			0.007			0.003			0.003
	30	プロモホルム (mg/l)			0.001			0.001			0.001未満			0.001
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)			0.02			0.03			0.01			0.03
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	35	銅及びその化合物 (mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)			10.7			10.1			10.0			12.2
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	13.6	13.8	16.2	15.7	15.4	13.5	16.1	15.3	14.7	17.1	16.7	18.6
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） (mg/l)			26			25			22			29
	40	蒸発残留物 (mg/l)			94			83			75			97
有機物	41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/l)			0.000001			0.000001			0.000001未満			0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)			0.000002			0.000003			0.000001未満			0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	45	フェノール類 (mg/l)			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
その他	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/l)	0.3未満	0.3	0.5	0.8	0.6	0.6	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4
	47	ｐｈ値	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度 （度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度 （度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【上水道】採水場所：内小友字下田谷地

区　分	No.	検　査　項　目	採　水　月　日											
			4月21日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	0	0	1	0	11	0	1	1	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)			0.3			0.2			0.4			0.3
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	20	ベンゼン (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)			0.06未満			0.06			0.09			0.08
	22	クロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	23	クロロホルム (mg/l)			0.002			0.004			0.001			0.001未満
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)			0.006			0.007			0.004			0.004
	26	臭素酸 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/l)			0.015			0.019			0.008			0.008
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	29	プロモジクロロメタン (mg/l)			0.005			0.007			0.003			0.002
	30	プロモホルム (mg/l)			0.001			0.001			0.001未満			0.001
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)			0.02			0.02			0.01			0.03
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	35	銅及びその化合物 (mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)			10.6			10.0			10.0			12.3
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	13.6	13.7	16.1	15.7	15.3	13.5	16.2	15.4	14.6	17.2	16.5	18.6
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） (mg/l)			26			25			22			28
	40	蒸発残留物 (mg/l)			90			83			78			98
有機物	41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/l)			0.000001			0.000002			0.000001未満			0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	45	フェノール類 (mg/l)			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
その他	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/l)	0.3未満	0.4	0.5	0.8	0.6	0.6	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4
	47	ｐｈ値	7.2	7.1	7.0	7.2	7.3	7.1	7.2	7.4	7.0	7.1	7.0	7.1
	48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度 （度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度 （度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【上水道】採水場所：内小友字荒山台

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日										
				4月21日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	2	大腸菌	(MPN)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			0.2			0.2			0.4			0.3
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	17	ジクロロメタン	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	20	ベンゼン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)			0.06未満			0.06			0.13			0.08
	22	クロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	23	クロロホルム	(mg/l)			0.002			0.006			0.002			0.001
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.006			0.007			0.004			0.006
	26	臭素酸	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.014			0.023			0.009			0.012
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.003			0.002			0.002未満
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)			0.005			0.008			0.003			0.003
	30	プロモホルム	(mg/l)			0.001			0.001			0.001未満			0.002
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.04			0.03			0.03			0.03
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)			0.05			0.01			0.05			0.03
	35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			10.7			10.1			10.8			12.4
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	14.1	13.6	16.5	15.8	15.0	13.7	16.2	16.0	15.5	16.6	16.9	18.9
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)			24			25			26			29
	40	蒸発残留物	(mg/l)			90			84			84			89
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
	42	ジェオスミン	(mg/l)			0.000001			0.000001			0.000001			0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	45	フェノール類	(mg/l)			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
その他	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.4	0.3	0.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4
	47	ｐｈ値		7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.2	7.3	6.7	7.2	7.3	7.2	7.1
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	（度）	0.5	0.5未満	0.6	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和４年度　水質検査結果一覧

【上水道】採水場所：高梨字大嶋

区　分	No.	検　査　項　目		採　水　月　日										
				4月21日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
病原微生物	1	一般細菌	(個/ml)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	(MPN)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
金属類	3	カドミウム及びその化合物	(mg/l)			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/l)			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
無機物	9	亜硝酸態窒素	(mg/l)			0.008			0.005			0.006			0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/l)			1.2			1.1			1.1			1.1
	12	フッ素及びその化合物	(mg/l)			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/l)			0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満
有機物	14	四塩化炭素	(mg/l)			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	17	ジクロロメタン	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	19	トリクロロエチレン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	20	ベンゼン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
消毒副生成物	21	塩素酸	(mg/l)			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
	22	クロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	23	クロロホルム	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	26	臭素酸	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	27	総トリハロメタン	(mg/l)			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	(mg/l)			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	29	プロモジクロロメタン	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	30	プロモホルム	(mg/l)			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	(mg/l)			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
金属類	32	亜鉛及びその化合物	(mg/l)			0.005未満			0.006			0.005未満			0.008
	33	アルミニウム及びその化合物	(mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	34	鉄及びその化合物	(mg/l)			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	35	銅及びその化合物	(mg/l)			0.01			0.02			0.01			0.01
無機物	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/l)			9.5			9.7			10.1			9.9
金属類	37	マンガン及びその化合物	(mg/l)			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
その他	38	塩化物イオン	(mg/l)	14.7	14.5	14.8	14.8	14.5	13.6	14.4	14.1	13.9	13.9	14.3	14.8
無機物	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/l)			52			53			54			51
	40	蒸発残留物	(mg/l)			118			120			116			114
有機物	41	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満
	42	ジェオスミン	(mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/l)			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	(mg/l)			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	45	フェノール類	(mg/l)			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
その他	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/l)	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	47	ｐｈ値		6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	（度）	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満