

半道寺浄水場可搬式非常用発電機購入

仕 様 書

大仙市上下水道局

西仙北・協和建設水道事務所

1. 総 則

本仕様書は半道寺浄水場可搬式非常用発電機購入に適用する。

2. 件 名

半道寺浄水場可搬式非常用発電機購入

3. 資器材仕様

可搬形マルチ発電機

〈参考品番〉『DGM600MK』新ダイワ工業株式会社

①数量	1 台
②出力（三相・50Hz）	50 kVA 以上
③使用電圧	200V
④燃料	軽油

4. 納入場所

半道寺浄水場

大仙市刈和野字田中 76

5. 納入期限

令和 8 年 3 月 27 日（金）

※納入に当たっては、あらかじめ担当者と協議し、日時、納入場所及び手順を確認し、納入日時は担当者の指示に従うこと。

6. 検査・保障

検査は大仙市が行う総合的な検査の結果において、不具合・破損等が認められた場合は直ちに修繕又は、交換のうえ再検査を受けるものとする。

7. その他

- （1）参考品番以外の同等品又は同等品以上のものを納入する場合、入札参加申込書の提出時に同等品承認申請書を併せて提出し、承認を受けること。その際は製品のカatalogを付すこと。なお、承認通知書は指名通知書とともに送付する。
- （2）積算に当たっては、搬入、設置の経費を含むこと。なお、疑義が生じた場合は、その都度担当者に連絡をし、確認をすること。
- （3）納入したものが、仕様を満たさないものであることが判明した場合は、無償で本仕様を満たすものに交換すること。
- （4）業務上知り得た事項を漏らしてはならない。

- (5) 納入にあたっては、受注者は、第三者災害に十分注意し、周辺の交通や歩行者等への十分な安全管理を行うこと。また、施設等に損害を与えないように十分に注意すること。万が一、搬入による建物等への損傷等が発見された場合には、受注者の負担により、誠意をもって速やかに原状回復を行うこと。
- (6) 保証期間は、納入検査合格の日から起算して12か月とする。
- (7) この仕様書に記載のない事項については、別途協議すること。