

仕様書

1. 総則

この仕様書は、令和8年度に購入する、女性消防操法大会において使用する「消防用小型動力ポンプ（以下、本ポンプ）」の規格及びその他の事項について定める。

2. 件名

消防用小型動力ポンプ購入

3. 品名及び数量

トーハツ株式会社製 消防用小型動力ポンプ 1台

4. 規格

本ポンプは、「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」（昭和61年自治省第24号）の基準に適合するものとし、次の規格を全て満たすものであること。

- ① B-3級 水冷式 4サイクルエンジン
- ② 大型アルミオイルレス真空ポンプ
- ③ 電子制御燃料噴射装置（デジタルCDI）
- ④ 分離給油式
- ⑤ 冷却水還流装置
- ⑥ オーバーヒート防止装置（ON/OFFスイッチ付）・オーバーヒート自動復帰
- ⑦ 自動給水システム・手動切替スイッチ付
- ⑧ オートパワーオフ
- ⑨ サーモスタット
- ⑩ ポンプ乾燥重量 85kg以下

4. 付属品

No.	品名	仕様	数量
1	吸管	75mm×6m	1本
2	吸管ストレーナー	75mm	1個
3	吸管ちりよけ籠	75mm	1個
4	吸管ロープ	10mm×15m	1本
5	吸管バンド	ワンタッチ式 2本1組	1組
6	吸管まくら木	木製	1個
7	管槍	50mm ハンドル・バンド付 アルミ製	1本
8	可変噴霧ノズル	50mm NM-II	1個
9	ホース	50mm×20m	3本
10	媒介金具（異径媒介）	65mm差込メス×50mm差込オス	1個

吸管及び結合金具の規格は、「消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」及び「消防用吸管の技術上の規格を定める省令」によること。

5. 納入場所及び提出書類

納入場所は大仙市総務部総合防災課とし、納入時は、次の書類を提出すること。

- ① 小型動力ポンプ試験成績書
- ② 小型動力ポンプ保証書
- ③ 小型動力ポンプ取扱い説明書及び整備要領書
- ④ 資機材等一覧表（保証書付）及び取扱説明書
- ⑤ 納品書、納品明細書
- ⑥ その他、大仙市が指定するもの

6. 納入期限

令和8年10月16日

7. 検査

検査は大仙市が行う総合的な検査の結果において、不具合と認められた箇所については直ちに修正又は、交換のうえ再検査を受けるものとする。

8. 保証

本ポンプの保証は購入した日から1年間とし、付属品については、各メーカーが定めた期間とし、納入時に破損・初期不良等が見つかった場合は速やかに交換すること。

また、本ポンプの保証期間経過後でも設計不良、製作上の欠陥等による故障等が生じた場合は、無償で修復又は取替え等を速やかに対応し行うこと。

9. その他

この仕様書に定めのない事項、またはこの仕様書において疑義が生じた場合は、大仙市と納入業者が協議のうえ決定するものとする。