




位置図




[illegible]

取水口一般図 S=1:50


平面図




C-C断面図




D-D断面図



側面図




平面図



設計要項

型 式	ステンレス製オーバーリンクゲート
純径間×吐出高	1.20m×1.50m
設 置 数	2門
設 計 水 深	前面 4.0m 後面 0.0m
操 作 水 深	開時:前面 2.0m 後面 0.0m 閉時:前面 2.0m 後面 0.0m
水 密 方 式	後面4方ゴム水密
揚 程	1.6m以上
開 閉 方 式	油圧リンク式
駆 動 方 式	手動
操 作 方 式	機側
適用基準書	ダム・堰施設技術基準(案)

側面図



正面図

