

質問回答書

大仙市上下水道事業管理者

職務代理者 小林 孝至

深堀浄水場浄水装置賃貸借(長期継続契約)の公募型指名競争入札に係る質問について、次のとおり回答いたします。

No.	質問内容	回答
1	仕様書 7.仕様の(3)除鉄除マンガン装置の逆洗方式について。逆洗方式についてはどのようにお考えでしょうか。	除鉄除マンガン装置の逆洗方式については、1～2週間程度に1回の手動バルブ操作による逆洗を想定しています。なお、計画浄水量に適い、安定供給が可能かつ管理が容易であればいずれの方式でも可とします。