

令和5年度 水質検査結果一覧

【中央地区簡易水道】採水場所：協和荒川字滝ノ沢

区 分	No.	検 査 項 目	採 水 月 日											
			4月19日	5月11日	6月1日	7月5日	8月3日	9月19日	10月4日	11月8日	12月7日	1月10日	2月1日	3月7日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.5			0.5			0.4			0.5		
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	17	ジクロロメタン (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
	22	クロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	26	臭素酸 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	ブロモホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	10.4			10.5			10.6			10.5		
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	12.9	12.4	12.8	12.8	12.6	12.8	13.1	12.7	12.4	12.8	13	12.6
無機物	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	14			14			14			14		
	40	蒸発残留物 (mg/l)	63			64			64			64		
有機物	41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	42	非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	43	フェノール類 (mg/l)	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
その他	44	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	45	p h 値	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	7	6.7	6.6	6.7
	46	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度 (度)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
	49	濁度 (度)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

令和5年度 水質検査結果一覧

【中央地区簡易水道】採水場所：協和上淀川

区 分	No.	検 査 項 目	採 水 月 日											
			4月19日	5月11日	6月1日	7月5日	8月3日	9月19日	10月4日	11月8日	12月7日	1月10日	2月1日	3月7日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.3			0.3			0.3			0.4		
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	17	ジクロロメタン (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)	0.06			0.18			0.10			0.09		
	22	クロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.001			0.003			0.004			0.002		
	26	臭素酸 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン (mg/l)	0.005			0.009			0.01			0.004		
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	ブロモホルム (mg/l)	0.004			0.006			0.007			0.003		
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	0.03			0.024			0.026			0.038		
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	35.4			31.4			31.9			29.5		
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.003			0.004			0.001			0.001未満		
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	54.5	52.7	47.3	43	43.5	48.3	42.7	36.5	39	44.3	55.3	51.6
無機物	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	32			28			30			30		
	40	蒸発残留物 (mg/l)	156			143			150			138		
有機物	41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	42	非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	43	フェノール類 (mg/l)	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
その他	44	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
	45	p h 値	6.8	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0
	46	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度 (度)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
	49	濁度 (度)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

令和５年度　水質検査結果一覧

【中央地区簡易水道】採水場所：協和境字野田

区 分	No.	検 査 項 目	採 水 月 日											
			4月19日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月19日	10月5日	11月8日	12月7日	1月11日	2月1日	3月7日
病原微生物	1	一般細菌（個/ml）	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	2	大腸菌（MPN）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物（mg/l）	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物（mg/l）	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	5	セレン及びその化合物（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物（mg/l）	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
無機物	9	亜硝酸態窒素（mg/l）	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/l）	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
	12	フッ素及びその化合物（mg/l）	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
	13	ホウ素及びその化合物（mg/l）	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
有機物	14	四塩化炭素（mg/l）	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン（mg/l）	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/l）	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	17	ジクロロメタン（mg/l）	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
消毒副生成物	21	塩素酸（mg/l）	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
	22	クロロ酢酸 ^{サクサン} （mg/l）	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸 ^{サクサン} （mg/l）	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン（mg/l）	0.002			0.003			0.003			0.002		
	26	臭素酸（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン（mg/l）	0.002			0.005			0.007			0.002		
	28	トリクロロ酢酸（mg/l）	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	プロモジクロロメタン（mg/l）	0.001未満			0.001			0.002			0.001未満		
	30	プロモホルム（mg/l）	0.001未満			0.001			0.002			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド（mg/l）	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
金属類	32	亜鉛及びその化合物（mg/l）	0.007			0.005未満			0.013			0.008		
	33	アルミニウム及びその化合物（mg/l）	0.01未満			0.02			0.01未満			0.01未満		
	34	鉄及びその化合物（mg/l）	0.1	0.08	0.18	0.05	0.07	0.11	0.15	0.13	0.18	0.17	0.17	0.2
	35	銅及びその化合物（mg/l）	0.02			0.01未満			0.044			0.02		
無機物	36	ナトリウム及びその化合物（mg/l）	8.7			9			9.5			8.8		
金属類	37	マンガン及びその化合物（mg/l）	0.027	0.022	0.033	0.006	0.019	0.024	0.028	0.027	0.041	0.036	0.036	0.04
その他	38	塩化物イオン（mg/l）	11.2	10.5	11.1	10.1	9.1	10.7	9.1	9.3	9.4	11.4	12.1	12.2
無機物	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/l）	29	30	31	29	29	32	29	30	31	32	32	31
	40	蒸発残留物（mg/l）	79	88	87	86	87	97	90	93	83	94	85	88
有機物	41	陰イオン界面活性剤（mg/l）	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	42	非イオン界面活性剤（mg/l）	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	43	フェノール類（mg/l）	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
その他	44	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/l）	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.5	0.4
	45	p h 値	6.2	6.2	6.3	6.1	6.1	6.4	6.2	6.1	6.2	6.1	6.3	6.1
	46	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度（度）	1.6	1.6	2.8	1.6	1.4	2.3	2.5	2	2.8	2.6	2.3	2.7
	49	濁度（度）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1	0.1度未満	0.1	0.1

令和5年度 水質検査結果一覧

【中央地区簡易水道】採水場所：協和船岡字宇津野

区 分	No.	検 査 項 目	採 水 月 日											
			4月19日	5月11日	6月1日	7月5日	8月3日	9月19日	10月4日	11月8日	12月7日	1月10日	2月1日	3月7日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.005			0.003			0.008			0.001		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.8			0.6			0.6			0.9		
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	17	ジクロロメタン (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
	22	クロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		
	26	臭素酸 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.003			0.001未満		
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	ブロモホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	0.008			0.005未満			0.009			0.005未満		
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物 (mg/l)	0.08			0.03			0.11			0.02		
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	8.7			8.3			9.1			9.1		
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	11.3	10.8	9.9	9.6	8.4	8.8	8.7	8.5	8.5	9.4	10.1	10.9
無機物	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/l)	26			26			28			28		
	40	蒸発残留物 (mg/l)	77			70			76			80		
有機物	41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	42	非イオン界面活性剤 (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	43	フェノール類 (mg/l)	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
その他	44	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/l)	0.3未満	0.4	0.3	0.3	0.8	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	45	p h 値	6.0	6.0	6	6.1	6.0	6.1	5.9	6.0	6.0	5.9	6.0	6.0
	46	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度 (度)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
	49	濁度 (度)	0.1度未満	0.1	0.1度未満	0.1度未満	0.1	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

令和5年度 水質検査結果一覧

【南部地区簡易水道】採水場所：協和峰吉川字半仙

区 分	No.	検 査 項 目	採 水 月 日											
			4月19日	5月11日	6月1日	7月5日	8月3日	9月19日	10月4日	11月8日	12月7日	1月10日	2月1日	3月7日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
	2	大腸菌 (MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.5			0.4			0.3			0.7		
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.08未満			0.08未満			0.13			0.08未満		
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	17	ジクロロメタン (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.09		
	22	クロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.002			0.002			0.001未満		
	26	臭素酸 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン (mg/l)	0.001未満			0.004			0.004			0.001		
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	ブロモホルム (mg/l)	0.001未満			0.003			0.002			0.001		
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	0.025			0.021			0.02			0.024		
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	39.9			34.4			30.6			40.1		
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	49.3	56.2	40	37.4	33.6	24.2	29.4	37	53.7	48.6	41	42.6

令和５年度　水質検査結果一覧

【小種地区簡易水道】採水場所：協和小種字風崎野

区 分	No.	検 査 項 目	採 水 月 日											
			4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月19日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月7日
病原微生物	1	一般細菌（個/ml）	0	0	0	7	35	1	0	0	0	0	1	0
	2	大腸菌（MPN）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物（mg/l）	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物（mg/l）	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	5	セレン及びその化合物（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物（mg/l）	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
無機物	9	亜硝酸態窒素（mg/l）	0.004未満			0.004未満			0.004			0.004未満		
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/l）	2.8			3.2			3.4			2.7		
	12	フッ素及びその化合物（mg/l）	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
	13	ホウ素及びその化合物（mg/l）	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
有機物	14	四塩化炭素（mg/l）	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン（mg/l）	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/l）	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	17	ジクロロメタン（mg/l）	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
消毒副生成物	21	塩素酸（mg/l）	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.08		
	22	クロロ酢酸（mg/l）	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸（mg/l）	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	26	臭素酸（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	28	トリクロロ酢酸（mg/l）	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	プロモジクロロメタン（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	プロモホルム（mg/l）	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド（mg/l）	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
金属類	32	亜鉛及びその化合物（mg/l）	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	33	アルミニウム及びその化合物（mg/l）	0.01			0.01未満			0.01			0.01		
	34	鉄及びその化合物（mg/l）	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物（mg/l）	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
無機物	36	ナトリウム及びその化合物（mg/l）	20.7			19.1			21.0			23.6		
金属類	37	マンガン及びその化合物（mg/l）	0.008			0.008			0.008			0.008		
その他	38	塩化物イオン（mg/l）	16.4	16	15.7	14.8	15.1	14.2	14.3	14.6	18.6	20	21.3	18.0
無機物	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/l）	31			34			33			30		
	40	蒸発残留物（mg/l）	102			108			114			108		
有機物	41	陰イオン界面活性剤（mg/l）	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		
	42	非イオン界面活性剤（mg/l）	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	43	フェノール類（mg/l）	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
その他	44	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/l）	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	0.3未満	0.3未満	0.8	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満
	45	p h 値	6.3	6.3	6.3	6.1	6.2	6.4	6.3	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4
	46	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度（度）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
	49	濁度（度）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

令和5年度 水質検査結果一覧

【小種地区簡易水道】採水場所：協和小種字上野

区 分	No.	検 査 項 目	採 水 月 日											
			4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月19日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月7日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	2	1	1	75	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004			0.004未満		
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	3.4			3.5			3.5			2.9		
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	17	ジクロロメタン (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)	0.06未満			0.18			0.1			0.09		
	22	クロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.002			0.002			0.002			0.002		
	26	臭素酸 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン (mg/l)	0.004			0.005			0.005			0.004		
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	ブロモホルム (mg/l)	0.003			0.003			0.003			0.002		
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.03			0.01未満			0.01未満		
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	34.5			36.9			42.4			30.4		
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	19.0	19.1	18.7	18.4	18.8	18.6	18.1	17.6	18.6	19.2	19.9	19

令和5年度 水質検査結果一覧

【稲沢地区簡易水道】採水場所：稲沢字水沢

区 分	No.	検 査 項 目	採 水 月 日											
			4月19日	5月11日	6月1日	7月5日	8月3日	9月19日	10月4日	11月8日	12月7日	1月10日	2月1日	3月7日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.4			0.4			0.4			0.4		
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.35			0.34			0.43			0.33		
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	17	ジクロロメタン (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.07		
	22	クロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.001			0.001未満			0.001			0.001		
	26	臭素酸 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン (mg/l)	0.001			0.001未満			0.003			0.001		
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	ブロモホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01			0.01			0.01未満		
	35	銅及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	49.7			49.9			51.8			48.6		
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	20.0	19.3	19.4	19.6	20.1	20.8	20.6	20.1	20	19.9	19.8	19.4

令和5年度 水質検査結果一覧

【淀川地区簡易水道】採水場所：協和下淀川字馬場

区 分	No.	検 査 項 目	採 水 月 日											
			4月20日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月19日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月7日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	3	0	100	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.1			0.1			0.1			0.1		
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	17	ジクロロメタン (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)	0.06未満			0.17			0.44			0.06未満		
	22	クロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム (mg/l)	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.002			0.002			0.002			0.001		
	26	臭素酸 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン (mg/l)	0.003			0.006			0.003			0.003		
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.001			0.002			0.001			0.001		
	30	ブロモホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.03			0.01未満			0.03			0.05		
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.02			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	18.4			18.1			18.7			18		
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.005			0.001未満			0.001未満		
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	16.3	15.5	15.5	15.7	15.4	16.8	16.2	15.5	15.6	15.3	15.6	14.8

令和5年度 水質検査結果一覧

【沢庄地区簡易水道】採水場所：協和船岡字庄内

区 分	No.	検 査 項 目	採 水 月 日											
			4月19日	5月11日	6月1日	7月5日	8月3日	9月19日	10月4日	11月8日	12月7日	1月10日	2月1日	3月7日
病原微生物	1	一般細菌 (個/ml)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌 (MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物 (mg/l)	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	5	セレン及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	6	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	8	六価クロム化合物 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
無機物	9	亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.7			0.5			0.8			0.8		
	12	フッ素及びその化合物 (mg/l)	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
有機物	14	四塩化炭素 (mg/l)	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン (mg/l)	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	17	ジクロロメタン (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	19	トリクロロエチレン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	20	ベンゼン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
消毒副生成物	21	塩素酸 (mg/l)	0.37			0.06未満			0.28			0.06未満		
	22	クロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	23	クロロホルム (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	24	ジクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	25	ジブロモクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満		
	26	臭素酸 (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	27	総トリハロメタン (mg/l)	0.002			0.001未満			0.001			0.001未満		
	28	トリクロロ酢酸 (mg/l)	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	29	ブロモジクロロメタン (mg/l)	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	30	ブロモホルム (mg/l)	0.002			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	31	ホルムアルデヒド (mg/l)	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
金属類	32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	0.02			0.01			0.01			0.01		
	34	鉄及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	35	銅及びその化合物 (mg/l)	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
無機物	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)	10.3			15.2			28.3			14.9		
金属類	37	マンガン及びその化合物 (mg/l)	0.001			0.002			0.001			0.001		
その他	38	塩化物イオン (mg/l)	13.5	12.2	10.4	9.7	10.6	8.7	8.8	9.5	10	12.4	13.2	13.0

令和５年度　水質検査結果一覧

【船沢地区小規模水道】採水場所：協和船沢

区 分	No.	検 査 項 目	採水月日	採水月日	採水月日	採水月日
			4月20日	7月5日	10月5日	1月11日
病原微生物	1	一般細菌（個/ml）	1	0	0	0
	2	大腸菌（MPN）	不検出	不検出	不検出	不検出
金属類	3	カドミウム及びその化合物（mg/l）				
	4	水銀及びその化合物（mg/l）				
	5	セレン及びその化合物（mg/l）				
	6	鉛及びその化合物（mg/l）				
	7	ヒ素及びその化合物（mg/l）				
	8	六価クロム化合物（mg/l）				
無機物	9	亜硝酸態窒素（mg/l）	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
消毒副生成物	10	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/l）				
無機物	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/l）	0.6	0.5	0.5	0.4
	12	フッ素及びその化合物（mg/l）				
	13	ホウ素及びその化合物（mg/l）				
有機物	14	四塩化炭素（mg/l）				
	15	1,4-ジオキサン（mg/l）				
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/l）				
	17	ジクロロメタン（mg/l）				
	18	テトラクロロエチレン（mg/l）				
	19	トリクロロエチレン（mg/l）				
	20	ベンゼン（mg/l）				
消毒副生成物	21	塩素酸（mg/l）				
	22	クロロ酢酸（mg/l）				
	23	クロロホルム（mg/l）				
	24	ジクロロ酢酸（mg/l）				
	25	ジブロモクロロメタン（mg/l）				
	26	臭素酸（mg/l）				
	27	総トリハロメタン（mg/l）				
	28	トリクロロ酢酸（mg/l）				
	29	ブロモジクロロメタン（mg/l）				
	30	ブロモホルム（mg/l）				
	31	ホルムアルデヒド（mg/l）				
金属類	32	亜鉛及びその化合物（mg/l）				
	33	アルミニウム及びその化合物（mg/l）				
	34	鉄及びその化合物（mg/l）	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	35	銅及びその化合物（mg/l）				
無機物	36	ナトリウム及びその化合物（mg/l）				
金属類	37	マンガン及びその化合物（mg/l）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
その他	38	塩化物イオン（mg/l）	13.1	13.1	13.2	13.1
無機物	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/l）	24	24	23	23
	40	蒸発残留物（mg/l）	109	112	114	114
有機物	41	陰イオン界面活性剤（mg/l）				
	42	非イオン界面活性剤（mg/l）				
	43	フェノール類（mg/l）				
その他	44	有機物（全有機炭素（TOC）の量）（mg/l）	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	45	p h 値	7.3	7.5	7.6	7.3
	46	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	47	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48	色度（度）	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
	49	濁度（度）	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満